

Исх. № 1669/17-12

от «21» 12 20 17 г.

Заместителю
Генерального директора –
техническому директору
ОАО «Сетевая компания»
Галимзянову И.Р.

«О замере нагрузок
19 декабря 2018 года»


Уважаемый Илшат Рифкатович!

В ответ на запрос за исх.№202-19-5724 от 17.12.2018 г., а также во исполнение п.3.5.15 договора оказания услуг по передаче электрической энергии, направляем в Ваш адрес информацию о замере нагрузок 19 декабря 2018 г.

Приложение:

1. Сводная таблица с почасовыми замерами потребленной электрической мощности присоединений на 1 л. в 1 экз.
2. Ведомость снятия замеров на 1 л. в 1 экз.

Директор



Евсеев А.А.

Исп.: ОГЭ, начальник сектора по электрохозяйству
Тенников Р.П.
Тел.: 212-53-00 (17191)
tennikov@integration-kzn.ru

СМЕЖНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

Ведомость
снятия замеров по присоединениям ПС Магнит
филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети
за контрольный замерный день 19 декабря 2018 года.

Именованние присоедин	Время снятия замеров, ч														
	3:00					9:00					18:00				
	I, А	Р, МВт	Q, МВар	U, кВ	Полож. РПН	I, А	Р, МВт	Q, МВар	U, кВ	Полож. РПН	I, А	Р, МВт	Q, МВар	U, кВ	Полож. РПН
T-1	36	6,996	2,509		8	49,8	9,638	3,723		8	43,8	8,414	3,449		9
1 сек	333	5,876	1,876	10,6		414	7,05	2,128	10,4		387	6,705	2,155	10,5	
2 сек	54	1,053	0,28	10,6		150	2,461	0,971	10,4		99	1,817	0,767	10,5	
T-2	28	5,153	2,431		8	37,2	6,857	3,28		8	31,8	5,964	2,614		8
1 сек	177	3,015	1,403	10,5		207	3,44	1,541	10,5		216	3,435	1,52	10,5	
2 сек	153	2,628	0,996	10,5		203	3,343	1,527	10,5		219	2,997	1,182	10,5	

Главный энергетик ООО "Интеграция"



Сидоров М.С.

Сводная таблица

нагрузки по присоединениям, включенным в график временного отключения, за замерный день 19 декабря 2018 года по филиалу ОАО "Сетевая компания" Казанские электрические сети.

№п.п	Источник питания				Наименован ие потребителя	Фактическое потребление за каждый час суток (МВт)																								Время, необходимое для выполнения отключения (мин)
	Класс напряжения ПС, ГПП, РП (кВ)	Диспетчерс кое наименова ние источника питания (ПС, ГПП, РП)	Класс напряжения (кВ)	Диспетчерск ое наименован ие отключаемо го присоедине ния		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1			10 кВ	яч. 12	6	1242	1257	1296	1578	2067	2487	2592	2526	2472	2331	2370	2343	2337	2082	1857	1665	1338	1308	1251	1215	1173	1152	1182	1128	
2			10 кВ	яч. 13	ОАО "УК "Идея Капитал"	6045	5898	5832	5991	5781	5946	6210	6660	6984	7323	7071	7143	7029	7116	7155	7401	6855	6900	6651	6654	6651	6528	6507	6090	
3			10 кВ	яч. 40		2625	2466	2556	2544	2622	2565	2709	2961	3321	3354	3234	3204	3246	3264	3273	2709	2862	2718	2739	2718	2535	2487	2442		
4			10 кВ	яч. 41		2793	2871	2907	2859	2856	2919	2949	3204	3648	3804	3894	3837	3618	3876	3966	3777	3546	3396	2781	2919	2946	2976	2985		
Итого: по ПС Магнит						12705	12492	12591	12972	13326	13917	14460	15351	16425	16812	16569	16644	16788	16320	16242	16716	15711	14466	13857	13389	13467	13152	12645		

Главный энергетик ООО "Интеграция"



Сидоров М.С.